2020年度 ㈱市川商事 焼却施設維持管理表

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31.1月	2月	3月
焼却物の種類及び数量(t)	紙くず・木くず 繊維くず	98.9	104.9	128.2	59.8	70.4	103.1						
冷却設備及び排ガス処理 設備にたい積したばいじんを 除去した年月日	冷却設備及び 排ガス処理設備	4月8日	5月11日	6月9日	7月8日	8月11日	9月11日						
		4月23日	5月19日	6月19日	7月30日	8月27日	9月23日						
		4月30日	5月30日	6月29日		8月31日	9月29日						
焼却ガス温度(℃)	月平均値	877	877	889	892	884	882						
集じん機に流入する入口温度(℃)	月平均値	137	140	139	144	138	130						
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素濃度(ppm)	月平均値	32	29	36	36	36	36						
ばい煙量(濃度)	測定日		5月13日										
	測定位置		煙道										
	結果作成日			6月15日									
	硫黄酸化物 (㎥/h)			＜0.0096									
	ばいじん (g/㎥)			＜0.0010									
	塩化水素 (mg/㎥)			＜2.0									
	窒素酸化物 (ppm)			44									
ダイオキシン類の濃度	測定日		5月13日										
	測定位置		煙道										
	結果作成日			6月15日									
	測定結果 (ng-TEQ/㎥)			0.0095									