2020年度 ㈱市川商事 焼却施設維持管理表

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R3.1月	2月	3月
焼却物の種類及び数量(t)	紙くず・木くず 繊維くず	98.9	104.9	128.2	59.8	70.4	103.1	104.6	128.5	101.6	73	98.8	98.3
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した年月日	冷却設備及び排ガス処理設備	4月8日	5月11日	6月9日	7月8日	8月11日	9月11日	10月12日	11月10日	12月11日	1月19日	2月22日	3月9日
		4月23日	5月19日	6月19日	7月30日	8月27日	9月23日	10月22日	11月24日	12月21日	1月27日	2月24日	3月22日
		4月30日	5月30日	6月29日		8月31日	9月29日	10月30日	11月30日	12月29日	1月30日	2月26日	3月31日
焼却ガス温度(℃)	月平均値	877	877	889	892	884	882	890	886	883	884	879	878
集じん機に流入する入口温度(℃)	月平均値	137	140	139	144	138	130	128	134	134	140	130	134
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	月平均値	32	29	36	36	36	36	31	30	30	35	29	32
ばい煙量(濃度)	測定日		5月13日						11月25日				
	測定位置		煙道						煙道				
	結果作成日			6月15日						12月8日			
	硫黄酸化物 (㎥/h)			＜0.0096						＜0.0091			
	ばいじん (g/㎥)			＜0.00096						＜0.0039			
	塩化水素 (mg/㎥)			＜2.0						＜2.2			
	窒素酸化物 (ppm)			42						41			
ダイオキシン類の濃度	測定日		5月13日										
	測定位置		煙道										
	結果作成日			6月15日									
	測定結果 (ng-TEQ/㎥)			0.0095									