2021年度 ㈱市川商事 焼却施設維持管理表

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4.1月	2月	3月
焼却物の種類及び数量(t)	紙くず・木くず 繊維くず	94.9	71.8	109.8	245.0	205.5	255.3	254.8	255.6				
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した年月日	冷却設備及び排ガス処理設備	4月9日	5月9日	6月10日	7月10日	8月17日	9月14日	10月11日	11月13日				
		4月12日	5月17日	6月23日	7月20日	8月25日	9月21日	10月25日	11月22日				
		4月23日	5月31日	6月30日	7月31日	8月30日	9月30日	10月29日	11月27日				
		4月30日							11月30日				
焼却ガス温度(℃)	月平均値	877	888	889	883	884	885	881	879				
集じん機に流入する入口温度(℃)	月平均値	137	131	136	136	143	135	136	145				
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	月平均値	26	31	31	27	22	27	32	31				
ばい煙量(濃度)	測定日		5月12日										
	測定位置		煙道										
	結果作成日			6月9日									
	硫黄酸化物 (㎥/h)			＜0.0092									
	ばいじん (g/㎥)			0.0011									
	塩化水素 (mg/㎥)			＜2.0									
	窒素酸化物 (ppm)			43									
ダイオキシン類の濃度	測定日		5月12日										
	測定位置		煙道										
	結果作成日			6月9日									
	測定結果 (ng-TEQ/㎥)			0.0087									