2022年度 ㈱市川商事 焼却施設維持管理表

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H5.1月	2月	3月
焼却物の種類及び数量(t)	紙くず・木くず 繊維くず	216.0	202.0	241.00	205.50	233.50	268.90	216.00	238.50	249.00	227.80	232.50	247.90
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した年月日	冷却設備及び排ガス処理設備	4月11日	5月9日	6月17日	7月4日	8月6日	9月10日	10月11日	11月4日	12月12日	1月16日	2月7日	3月9日
		4月28日	5月16日	6月22日	7月23日	8月31日	9月21日	10月22日	11月11日	12月24日	1月25日	2月17日	3月16日
		4月30日	5月31日	6月28日	7月30日		9月30日	10月31日	11月15日	12月28日	1月30日	2月27日	3月31日
									11月29日				
焼却ガス温度(℃)	月平均値	882	889	889	885	883	872	891	891	892	883	879	883
集じん機に流入する入口温度(℃)	月平均値	138	142	147	145	145	143	142	144	138	136	147	145
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	月平均値	23	21	22	22	26	28	23	22	25	22	24	27
ばい煙量(濃度)	測定日		5月18日						11月25日				
	測定位置		煙道						煙道				
	結果作成日			6月16日						12月9日			
	硫黄酸化物 (㎥/h)			＜0.0075						＜0.0081			
	ばいじん (g/㎥)			0.0027						＜0.0013			
	塩化水素 (mg/㎥)			＜2.1						＜2.5			
	窒素酸化物 (ppm)			38						50			
ダイオキシン類の濃度	測定日		5月18日										
	測定位置		煙道										
	結果作成日			6月16日									
	測定結果 (ng-TEQ/㎥)			0.0046									