2023年度 ㈱市川商事 焼却施設維持管理表

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31.1月	2月	3月
焼却物の種類及び数量(t)	紙くず・木くず 繊維くず	135.5	213.6	262.3	178.4	220.2	230.8	267.2	233.1	262.3	135.3	198.8	240.3
冷却設備及び排ガス処理 設備にたい積したばいじんを 除去した年月日	冷却設備及び 排ガス処理設備	4月11日	5月16日	6月16日	7月20日	8月8日	9月12日	10月10日	11月6日	12月11日	1月9日	2月8日	3月8日
			5月27日	6月26日	7月31日	8月25日	9月16日	10月21日	11月21日	12月25日	1月20日	2月21日	3月22日
				6月30日		8月31日	9月28日	10月31日	11月27日	12月29日		2月29日	3月29日
焼却ガス温度(℃)	月平均値	883	890	883	882	886	911	890	879	888	884	890	882
集じん機に流入する入口温度(℃)	月平均値	149	149	146	151	144	138	137	139	151	152	144	141
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素濃度(ppm)	月平均値	22	28	32	15	30	27	28	23	23	26	25	27
ばい煙量(濃度)	測定日		5月31日						11月28日				
	測定位置		煙道						煙道				
	結果作成日			6月30日						12月12日			
	硫黄酸化物 (㎥/h)			＜0.0063						＜0.0077			
	ばいじん (g/㎥)			0.0012						＜0.0011			
	塩化水素 (mg/㎥)			＜2.2						＜2.1			
	窒素酸化物 (ppm)			15						37			
ダイオキシン類の濃度	測定日		5月31日										
	測定位置		煙道										
	結果作成日			6月30日									
	測定結果 (ng-TEQ/㎥)			0.053									