2024年度 ㈱市川商事 焼却施設維持管理表

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31.1月	2月	3月
焼却物の種類及び数量(t)	紙くず・木くず 繊維くず	261.3	230.6	187.7	270.5	229.6	229.0	260.1	238.1	250.0			
冷却設備及び排ガス処理 設備にたい積したばいじんを 除去した年月日	冷却設備及び 排ガス処理設備	4月10日	5月11日	6月17日	7月2日	8月5日	9月6日	10月11日	11月6日	12月5日			
		4月22日	5月22日	6月21日	7月12日	8月20日	9月18日	10月21日	11月21日	12月20日			
		4月25日	5月31日	6月29日	7月20日	8月31日	9月30日	10月31日	11月26日	12月26日			
					7月31日								
焼却ガス温度(℃)	月平均値	887	891	886	888	894	891	892	886	892			
集じん機に流入する入口温度(℃)	月平均値	142	143	146	147	153	146	134	131	135			
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素濃度(ppm)	月平均値	23	22	25	25	26	21	22	22	22			
ばい煙量(濃度)	測定日		5月23日						11月28日				
	測定位置		煙道						煙道				
	結果作成日			6月20日						12月11日			
	硫黄酸化物 (㎥/h)			＜0.0058						0.010			
	ばいじん (g/㎥)			0.0021						＜0.0011			
	塩化水素 (mg/㎥)			＜2.2						＜2.3			
	窒素酸化物 (ppm)			37						43			
ダイオキシン類の濃度	測定日		5月23日										
	測定位置		煙道										
	結果作成日			6月20日									
	測定結果 (ng-TEQ/㎥)			0.0047									