2025年度 ㈱市川商事 焼却施設維持管理表

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31.1月	2月	3月
焼却物の種類及び数量(t)	紙くず・木くず 繊維くず	240.3											
冷却設備及び排ガス処理 設備にたい積したばいじんを 除去した年月日	冷却設備及び 排ガス処理設備	4月11日											
		4月21日											
		4月28日											
焼却ガス温度(℃)	月平均値	882											
集じん機に流入する入口温度(℃)	月平均値	128											
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素濃度(ppm)	月平均値	27											
ばい煙量(濃度)	測定日												
	測定位置												
	結果作成日												
	硫黄酸化物 (㎥/h)												
	ばいじん (g/㎥)												
	塩化水素 (mg/㎥)												
	窒素酸化物 (ppm)												
ダイオキシン類の濃度	測定日												
	測定位置												
	結果作成日												
	測定結果 (ng-TEQ/㎥)												