平成30年度 ㈱市川商事 焼却施設維持管理表

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31.1月	2月	3月
焼却物の種類及び数量(t)	紙くず・木くず 繊維くず	110.1	114.8	117.0	109.3	90	111.4	79.7	122.2	74.7			
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した年月日	冷却設備及び排ガス処理設備	4月9日	5月11日	6月11日	7月10日	8月7日	9月10日	10月23日	11月9日	12月12日			
		4月17日	5月24日	6月25日	7月17日	8月23日	9月19日	10月30日	11月12日	12月21日			
		4月30日	5月30日	6月29日	7月30日	8月30日	9月27日		11月21日	12月27日			
									11月29日				
焼却ガス温度(℃)	月平均値	889	890	883	890	880	884	882	880	878			
集じん機に流入する入口温度(℃)	月平均値	145	142	145	149	147	145	155	143	142			
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)	月平均値	22	19	20	29	26	27	30	27	25			
ばい煙量(濃度)	測定日		5月14日						11月28日				
	測定位置		煙道						煙道				
	結果作成日			6月13日						12月13日			
	硫黄酸化物 (㎥/h)			＜0.0094						＜0.0097			
	ばいじん (g/㎥)			＜0.0010						＜0.0010			
	塩化水素 (mg/㎥)			＜2.0						＜2.0			
	窒素酸化物 (ppm)			44						55			
ダイオキシン類の濃度	測定日		5月14日										
	測定位置		煙道										
	結果作成日			6月13日									
	測定結果 (ng-TEQ/㎥)			0.0000032									