2019年度 ㈱市川商事 焼却施設維持管理表

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31.1月	2月	3月
焼却物の種類及び数量(t)	紙くず・木くず 繊維くず	123.4	114.3	103.9	125.9	90.5	108.9	132.6	124.7	108.9	110.2	114	98.3
冷却設備及び排ガス処理 設備にたい積したばいじんを 除去した年月日	冷却設備及び 排ガス処理設備	4月10日	5月9日	6月5日	7月8日	8月17日	9月11日	10月15日	11月6日	12月16日	1月24日	2月11日	3月9日
		4月16日	5月27日	6月17日	7月15日	8月23日	9月18日	10月21日	11月19日	12月23日	1月30日	2月22日	3月12日
		4月29日	5月31日	6月29日	7月31日	8月29日	9月30日	10月31日	11月26日	12月27日		2月28日	3月27日
													3月31日
焼却ガス温度(℃)	月平均値	878	877	882	878	882	882	882	881	885	887	884	877
集じん機に流入する入口温度(℃)	月平均値	143	137	145	145	144	144	142	142	135	142	137	137
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素濃度(ppm)	月平均値	26	26	29	30	27	32	31	29	29	27	31	26
ばい煙量(濃度)	測定日			5月15日						11月28日			
	測定位置			煙道						煙道			
	結果作成日			6月12日						12月17日			
	硫黄酸化物 (㎥/h)			<0.0080						<0.0065			
	ばいじん (g/㎥)			<0.0010						<0.0010			
	塩化水素 (mg/㎥)			<2.0						<2.0			
	窒素酸化物 (ppm)			41						51			
ダイオキシン類の濃度	測定日			5月15日									
	測定位置			煙道									
	結果作成日			6月12日									
	測定結果 (ng-TEQ/㎥)			0.054									